



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. 8 Марта, 12/1, г. Уфа, 450005, телефон: (347) 252-59-52, e-mail: cancel@mchsrb.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Баймакский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Ленина, 87, с.Зилаир, 453680, телефон: (347) 252 2-22-01, e-mail: ond.zilair@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 7/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению Зауральский колледж агроинженерии, директору Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Зауральский колледж агроинженерии Надыргулову Г.Я.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Баймак, г. Сибай, Баймакского, Зилаирского и Хайбуллинского районов РБ по пожарному надзору № 7 от «11» января 2017 года,

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 часов 00 минут по 16 часов 00 минут « 27 » января 2017 года проведена внеплановая проверка главным государственным инспектором г. Баймак, г. Сибай, Баймакского, Зилаирского и Хайбуллинского районов РБ по пожарному надзору Люляевым Владимиром Александровичем, в отношении объекта защиты зданий и сооружений Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Зауральский колледж агроинженерии, расположенного по адресу: РБ, Зилаирский район, с. Юлдыбаево, ул. Заречная, д. 1

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Зауральский колледж агроинженерии Надыргуловым Галеем Яхиевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) выполнения (указывается только в случае выполнения)
1	2	3	4	5
1	Сигнал о срабатывании автоматической пожарной сигнализации не выведен на пульт дежурно- диспетчерской службы.	Основание: СНИП 31-06- 2009 п.3.16; СП 5.13130.2009 п.14.4.А9; НПБ 88-2001 п.13.4; НПБ 110-03 п.12	01.09.2017г	
2.	Выполнить пропитку огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений здания учебного корпуса, общежития №1, общежития №2, либо проверить на соответствие выполненную ранее пропитку.	Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390) п.21	01.09.2017г	

3.	В здании учебного корпуса шлейфы пожарных извещателей, расположенные за подвесным потолком, проложены без защитных коробов.	НПБ 88-2001 п.12.57; ПУЭ раздел 7 п. 7.1.37	01.09.2017г
4.	В холле первого этажа учебного корпуса у основного входа стены эвакуационных путей имеют облицовку из горючего материала.	СНиП 21-01-97 п. 6.25	01.09.2017г
5.	Общезития №1 и общежитие №2 не оборудованы аварийным освещением.	СНиП 23-05-95 п.7.74	01.09.2017г
6.	Запасные эвакуационные выходы с этажей общежития № 1 и общежития №2 выполнены не надлежащим образом (выход на наружные металлические лестницы осуществляется через оконные проёмы)	Основание: Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390) п. 36 (а); СНиП 21-01-97 п.6.16, 6.28.	01.09.2017г

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор г. Баймак, г. Сибай,
Баймакского, Зилаирского и Хайбуллинского районов
РБ по пожарному надзору Люляев В.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«07» февраль 2017 г.



Предписание для исполнения получил:
Директор Надьруулов Галей Яхиевич

«7» февраль 2017 г.

(подпись)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору